

.....
 Firmenname in Druckbuchstaben oder mit Stempel

.....
 PLZ, Firmensitz, Datum

.....
 Straße und Hausnummer

.....
 Telefonnummer

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe
 Steinmühlstraße 26
 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Antrag eines auswärtigen Unternehmens auf Zulassung als Gas- und Wasser-Einrichter

Unser Unternehmen hat die Absicht, Installationsarbeiten an Gas- und Wasseranlagen in dem Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe auszuführen. Als auswärtiges Unternehmen beantragen wir hiermit die Zulassung als Gas- und Wasser-Einrichter für Ihr Versorgungsgebiet im vereinfachten Verfahren, also ohne Abschluss eines speziellen Zulassungsvertrages.

Mein / Unser Gewerbe ist seit

Angemeldet bei der Stadtverwaltung / Gemeindeverwaltung

Betriebsinhaber ist

Technisch verantwortlicher Fachmann ist derzeit

Als Gaseinrichter bin ich / sind wir bereits zugelassen

von: lt. Vertrag / Bescheid vom
 Name des Gasversorgungsunternehmens

Als Wassereinrichter bin ich / sind wir bereits zugelassen

von: lt. Vertrag / Bescheid vom
 Name des Wasserversorgungsunternehmens

Der Nachweis über die erfolgte Zulassung bei anderen Gas- und Wasserversorgungsunternehmen ist beigelegt.

Es wird fachmännische Arbeit nach den allgemein und örtlich geltenden technischen Regeln und Vorschriften zugesichert.

Anlagen

Erforderliche Unterlagen für eine Dauerzulassung

.....
 Unterschrift

Merkblatt

zur Ausführung von Gas- und Wasserinstallationen

im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe

Geltungsbereich:

Dieses Merkblatt gilt für alle Gas- und Wasser- Installationsarbeiten, die im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe ausgeführt werden.

Einzuhaltende Vorschriften:

Neben den gesetzlichen Vorgaben (z.B. Vorschriften der Berufsgenossenschaften usw.) sind insbesondere einzuhalten:

- **Für Trinkwasser-Installation:** EN 1717 und DIN 1988
- **Für Gas-Installation:** TRGI 2018

Ergänzende Bestimmungen der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe:

zur DIN 1988 :

Direkt nach dem Hauptabsperrhahn ist eine Verschraubung einzubauen. Die Zählerplatte bis Qn6 mit Absperrhähnen am Ein- und Ausgang muss von den Stadtwerken Bad Homburg v. d. Höhe bezogen werden.

zur TRGI 2018 :

3.2.1.3 Gasinstallation aus Kupfer ab Hauseinführung (Pressverbindungen Viegener oder Mannesmann).

Die Leitungsverlegung in Tiefgaragen darf ausschließlich mit Stahlrohren nach DIN 1626 -2470 Teil 1 mit Schweißverbindungen erfolgen. Diese Leitung ist außerdem besonders gegen mechanische Beschädigung zu schützen.

Die Leitungsverlegung von Gasleitungen in Estrich darf nur nach Absprache mit den Stadtwerken Bad Homburg v. d. Höhe erfolgen.

Zusätzliche Hinweise der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe

Wasserinstallation: siehe Anlage DIN 1988

Gasinstallation: Zähler (bis G25 ausschl. Zweirohr-Zähler) werden grundsätzlich durch die Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe entfernt und gesetzt werden.

Befinden sich im Leitungsabschnitt zwischen Gashauptahn und Zähler Absperrhähne mit offenem Boden, so sind diese auszutauschen.

Es werden nur noch Hausregler eingebaut, dahinter ist ein Kugelhahn einzurichten.

Information für alle zugelassenen Installationsfirmen

der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe

Formular für die Anmeldung und Inbetriebsetzung einer neuerrichteten oder geänderten Gasfeuerstätte


Das in der Anlage beiliegende Formblatt „Anmeldung zur Zählersetzung / Inbetriebsetzung Gas“ welches Anwendung findet, ist wie folgt zu bearbeiten:

1. Blatt	Farbe weiß	Erhält OE 7
2. Blatt	Farbe grün	Erhält OE 12
3. Blatt	Farbe gelb	Erhält der Kunde
4. Blatt	Farbe blau	Erhält der Bezirksschornsteinfeger
5. Blatt	Farbe rosa	Erhält das Vertragsinstallationsunternehmen

Mit dem vorgenannten Formular wird die bisher vom Bezirksschornsteinfegermeister an uns übersandte Vorabstimmung hinfällig.

Im beiliegenden „Flussdiagramm (siehe Anlage) wird der genaue Ablauf des Verfahrens erläutert.

Des Weiteren erhalten Sie in der Anlage ein „Merkblatt zur Ausführung von Gas- und Wasserinstallationen“ in unserem Versorgungsgebiet.

Flussdiagramm	Nr.	Tätigkeit	Verantwortung		
			Inst.	BSM	GVU
	1	Kunde beauftragt VIU mit der Ausführung einer Gasanlage			
	2	VIU plant die beauftragte Gasanlage (im Bedarfsfall Absprache mit GVU über Gasversorgung)	X		
	3	BSM wird mittels Formblatt zur Begutachtung der geplanten Arbeiten gebeten (per Fax möglich)	X		
	4	BSM begutachtet die geplante Abgasführung und Verbrennungsluftversorgung		X	
	5	In Problemfällen setzt sich der BSM mit dem VIU in Verbindung	X	X	
	6	BSM benachrichtigt den Kunden/ Installateur über das Ergebnis der Begutachtung (Kopie an GVU)		X	(X)
	7	Das VIU führt die Installationsarbeiten an der Anlage aus	X		
	8	VIU informiert GVU mittels Formblatt über die Fertigstellung der Anlage und beantragt das setzen des Gaszählers. Ebenso wird der BSM mit Formblatt über die Fertigstellung der Anlage informiert.	X		
	9	Das GVU setzt den Zähler und überprüft die Gasanlage			X
	10	Der BSM überprüft die sichere Benutzbarkeit der Gasanlage und Immissionswerte. Der Betreiber/ Installateur wird über das Ergebnis informiert		X	
	11	Endgültige Inbetriebnahme der Gasanlage	X		

Erforderliche Unterlagen für eine Dauerzulassung als Gas- und Wasser- Einrichter

bei den Stadtwerken Bad Homburg v. d. Höhe

1. Fotokopie Meisterbrief, Inst.-Meister, Ingenieur oder Ausnahmegewilligung
2. Fotokopie der Eintragung in die Handwerkskarte
3. Fotokopie des Zulassungsvertrages beim zuständigen Versorgungsunternehmen
4. Fotokopie des Ausweises vom zuständigen Versorgungsunternehmens
5. Firmenstempel